

Handleiding

Verkorte stookinstructie



Versie 2.0

**Technische oplossingen
voor de betonindustrie**

VERKORTE STOOKINSTRUCTIE

1. Schuif de ophangingen van de gietbouwbranders (**A**) zover uit dat de gietbouwbranders zo laag mogelijk hangen
2. Sluit de propaangaslangen van de gietbouwbranders aan op de thermostaatbok (**B**)
3. Sluit de propaangaslangen van de thermostaatbokken aan op de betonthermostaat-regelkast (**C**)
4. Sluit de gepantserde slangen van de regelkasten aan op de tankregelaar (**E**)
5. Open de tankafsluiter (**F**) langzaam
6. Open de afsluiter in de regelkast (**C1**)
7. De branders (**A**) kunnen nu ontstoken worden
8. Zodra alle branders in een beuk branden, kunnen de afdichtingszeilen gesloten worden

